Общество с ограниченной ответственностью «Геосинтетикс»

ИНН 7816687038 КПП 781601001

192236, Санкт-Петербург г., Софийская ул., дом 6, корпус 8, строение 1, помещение 1-Н, офис 205, тел. (812)703-02-07

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
НА ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ «ДОРНИТ ГЕО»

ТУ 13.95.10-001-004436878-2017, ГОСТ 33068-2014
Сертификат соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00252

Наименование продукции	Полотно нетканое геотекстильное «ДОРНИТ ГЕО» 400 (6х50)
Назначение изделия	Применяется для устройства разделительных, фильтрующих, дренирующих прослоек и защитных прослоек в различных конструкциях при строительстве. Ремонте, реконструкции автомобильных и железных дорог, в прокладке подъездных путей при строительстве, реконструкции и прокладке трубопроводов, гидротехническом строительстве и в сложных условиях эксплуатации, и других областях строительства
Материал	Синтетическое полиэфирное полотно

Технические характеристики

Наименование и значение показателя, единица измерения	
Условное обозначение	Дорнит Гео - 400
Формат полотна, м - ширина - длина	 6,0 (±2%) 50,0 (±2%)
Количество партии, м2	
№ партии	
Дата изготовления (месяц, год)	

Результаты испытаний

Наименование показателя	**Значение**	
	по ТУ	**фактическое**
Поверхностная плотность, г/м2	400 (±30%)	соответствует
Ширина полотна, м	6,0 (±2%)	6,00
Длина полотна, м	50,0 (±2%)	50,00
Неровнота по массе, %, не более	10	9
Толщина при давлении 2 кПа, мм	2,2	2,1
Прочность при растяжении, кН/м, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении	9,0 9,0	10,22 11,3
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более - вдоль - поперек	100 100	50 80

Заключение ОТК: Полотно нетканое геотекстильное «ДОРНИТ ГЕО» соответствует ТУ 13.95.10-001-00436878-2017

Инженер ОТК: Сенцов А. А.

Генеральный директор: Рева О. В.

Дата выписки паспорта:

ОБРАЗЕЦ